



Директор ОГБПОУ «ТКГТ»
В.В. Гладышев
(подпись) (ФИО)
январь 2024г.

АКТ № _____

общего осмотра здания, помещения (дефектная ведомость)

на " _____ " _____ 2024 г.

Общежитие ОГБПОУ «ТКГТ» по адресу: г.Томск, ул. Суворова, 9
(Наименование здания (сооружения), адрес)

1. Общие сведения по объекту

1. Год постройки	1978
2. Материал стен	кирпич
3. Число этажей	5
4. Площадь	4938,1
5. Строительный объем	18170

2. Результаты осмотра

Комиссия в составе:

Председатель:

Кульменева Елена Алексеевна, заместитель директора по профессиональному образованию
(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

Миков Сергей Николаевич, начальник технического отдела;

Волохова Марина Васильевна, заведующий общежитием;

Жданова Наталья Юрьевна, бухгалтер;

Шубина Людмила Матвеевна, комендант;

Ватокин Алексей Александрович, заведующий учебным центром профессиональных
квалификаций.

произвела осмотр объекта и отметила следующее:

Потолок: на поверхности потолка налёт плесени по всей площади.

Стены: Керамическая плитка в неудовлетворительном состоянии, обнаружены следы
плесени.

Пол: Керамическая плитка имеет дефекты, сколы.

Дверной проём: имеет следы плесени видимых дефекты, разрушение лакокрасочного
покрытия.

Канализация: отвод стоков воды плохой, требуется регулярный ремонт канализации.

3. Выводы и предложения комиссии:

На основании результатов осмотра комиссия считает, что:

1) помещения душевых в общежитии по адресу: г.Томск, ул.Суворова, 9, находятся в
неудовлетворительном состоянии и нуждается только в капитальном ремонте.

Председатель комиссии: Кульменева Е.А. _____