



комбинат  
**ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР**

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ»

Федеральное государственное унитарное предприятие  
«Комбинат «Электрохимприбор»



Коммунистический пр., д. 6а,  
г. Лесной, Свердловская обл., 624200  
Тел.: (34342) 9-50-62, 9-50-73  
Факс: (34342) 9-56-76, 2-65-03  
Телетайп: 221210 «Радар»  
E-mail: main@ehp-atom.ru

ИНН 6630002336 КПП 660850001 ОКПО 07624577  
Р/с 40502810616340101001 Уральский банк ОАО «Сбербанк России»  
г. Екатеринбург БИК 046577674 К/с 30101810500000000674

04.04.19

№ 191-17-055-50/15

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_  
Изменение закупочной документации

Для публикации в единой информационной системе: [www.zakupki.gov](http://www.zakupki.gov) (№ процедуры 31907679779), на официальном сайте закупок ГК «Росатом»: [www.zakupki.rosatom.ru](http://www.zakupki.rosatom.ru) (№ процедуры 190325/0477/175), на сайте ЭТП ОАО «Единая электронная торговая площадка»: [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru) (№ 31907679779) (Сплит-системы).

Уважаемые участники закупочной процедуры  
№31907679779, 190325/0477/175, № 31907679779

В положение закупочной документации по данной процедуре вносится следующее изменение:

Раздел 4.1 Основные параметры и размеры Раздел 4 Технические требования  
Приложение 1 «Инверторная сплит-система настенного типа Daikin  
FTXB35C/RXB35C с зимним комплектом или аналог»

Том 2 Техническая часть Закупочной документации читать верно:

- Сплит-система «Daikin» или аналог:
  - o Внутренний блок FTXB35C, вес 8 кг;  $\pm 15\%$ ;
  - o Наружный блок RXB35C, вес 30 кг;  $\pm 15\%$ ;
- Трубопровод хладагента:
  - o Максимальная длина/перепад высот – 15/12 м;
- Электропитание 220В; 1~; 50Гц;
- Габаритный размер внутреннего блока 283x770x216 мм,  $\pm 15\%$ ;
- Габаритный размер наружного блока 550x658x275 мм,  $\pm 15\%$ .

Раздел 4.1 Основные параметры и размеры Раздел 4 Технические требования  
Приложение 2 «Инверторная сплит-система настенного типа  
Daikin FTXB25C/RXB25C с зимним комплектом или аналог»

Том 2 Техническая часть Закупочной документации читать верно:

- Сплит-система «Daikin» или аналог:

- Внутренний блок FTXB25C, вес 8 кг;  $\pm 15\%$ ;
- Наружный блок RXB25C, вес 28 кг;  $\pm 15\%$ ;
- Трубопровод хладагента:
  - Максимальная длина/перепад высот – 15/12 м;
- Электропитание 220В; 1~; 50Гц;
- Габаритный размер внутреннего блока 283x770x216 мм,  $\pm 15\%$ ;
- Габаритный размер наружного блока 550x658x275 мм,  $\pm 15\%$ .

Раздел 4.1 Основные параметры и размеры Раздел 4 Технические требования  
 Приложение 3 «Неинверторная сплит-система настенного типа Daikin  
 FTYN25L/RYN25L с зимним комплектом или аналог» Тома 2 Техническая часть  
 Закупочной документации читать верно:

- Сплит-система «Daikin» или аналог:
  - Внутренний блок FTYN25L, вес 9 кг;  $\pm 15\%$ ;
  - Наружный блок RYN25L, вес 29 кг;  $\pm 15\%$ ;
- Трубопровод хладагента:
  - Максимальная длина/перепад высот – 12/5 м;
- Электропитание 220В; 1~; 50Гц;
- Габаритный размер внутреннего блока 296x870x236 мм,  $\pm 15\%$ ;
- Габаритный размер наружного блока 542x780x289 мм,  $\pm 15\%$ .

В соответствии с п. 3, разд. 1, Прил. 12 к ЕОСЗ срок окончания подачи заявок на участие в закупке устанавливается: 07-00 (время московское) 10.04.2019 г.

Дата проведения отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в закупке не позднее 22.04.2019 г.

Дата проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в закупке и подведения итогов закупки не позднее 25.04.2019 г.

С уважением,  
 председатель закупочной комиссии  
 заместитель генерального дирек-  
 тора по логистике



Забелин М.С.

