




Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования	Тип, марка оборудования. Обозначение документа , опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ</u>							
	1. Электроосвещение квартиры.							
	Щиток квартирный модульный, с автомат. выключателями:	ЩРВ-183-1 36УХЛ3			шт	4		
	на вводе выключатель автоматический. 220В с In=25А, на фидерах:	ВА47-29			шт	1		
	выключатель автоматический с In=3х16А,	ВА47-29			шт	3		
	дифференциальный авт. ыключатель, Iy=30мА, In=16А	АД-12			шт	2		
	Розетка штепсельная с 3-м заземляющим контактом скрытой установки	РС 10 - 3- ГБ			шт	48		
	то же, сдвоенная	10А РС 394 5928			шт	4		
	Выключатель скрытой установки	ВС 10 - 1-0-ГБ			шт	8		
	то же, двухклавишный	ВС 10 - 2-0-ГБ			шт	12		
	Выключатель наружной установки	А16-051			шт	8		
	Клеммная колодка	Св-3х2.5			шт	16		
	Клеммная колодка	Св-4х2.5			шт	9		
	Крюк для подвески светильника	У623УХЛ4			шт	25		
	Коробка установочная	КУВ-1М			шт	72		
	Коробка ответвительная	У195М			шт	100		
	Кабель с медными жилами сеч.3х1.5кв.мм	ППГнг(А)HF			м	107		
	то же, сеч.3х2.5кв.мм	ППГнг(А)HF			м	380		
	Труба ПВХ диам.20мм				м	487		
	3. Уравнивание потенциалов							
	Сталь круглая диам.10мм				м	31		
	Провод медный сеч.4мм.кв.	ППГнг(А)HF			м	69		
	Провод медный сеч.10мм.кв.	ППГнг(А)HF			м	46		

						03/1-21 ИОС5.1.ГЧ.С			
						«Строительство группы блокированных жилых домов в Кошехабльском районе Республики Адыгея», п.Дружба, ул. Промышленная			
Изм.	Кол.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Группа блокированных жилых домов по ул. Промышленная, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Козьменко					П	1	2
ГИП		Лейда							
Норм.контр.		Еропкина				Спецификация оборудования и материалов	000 "ПК"		

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования	Тип, марка оборудования. Обозначение документа , опросного листа.	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Коробка	У192МУХЛ2			шт	4		
	Клеммник	34263			шт	4		
	Сталь полосовая 40х5				м	30		
	Сталь угловая 50х50х5мм				м	9		
	Труба ПВХ диам.20мм				м	115		
	Шина медная 40х5мм				м	1		
	5. Молниезащита.							
	Сталь полосовая 40х5				м	110		
	Сталь круглая диам.10мм				м	200		
	6. Ввод в здание.							
	Кранштейн анкерный	СА 16			шт	1		
	Натяжной зажим	DN 123			шт	1		
	Зажим	P 616			шт	4		
	Провод с медными жилами сеч.4х4кв.мм	ВВГнг(А) LS			м	10		
	Трубка ПВХ диам.20мм				м	10		
	Трубка стальная диам.25мм ГОСТ 3262-75				м	1		
	Колпачок	CE 6.35			шт	4		